

Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения,  
съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация /клас на функционална пожарна опасност/ и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.) Клас на праха		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.)		Противопожарни одеяла (бр.)	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg		за пожари клас А	за пожари клас В		с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	с въглероден диоксид 30 kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ									
1.	Предприятия за първоначална преработка на дървесината, за профилиране на дървен материал, разфасовъчни и др. под./Ф5.1	150 m <sup>2</sup>	1 ABC			1				
2.	Дървообработващи производства, моделни, мебелни, тапицерски и др. под., при които се използват пълнителни, пластификатори, лепила и други свързващи вещества и лакове/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>		1 ABC		1				

3.	Сушилни за дървен материал с използване на електрическа енергия/Ф5.1	не повече от 2 камери	1 ABC			2			
		повече от 2 камери - за всяка камера	1 ABC			1			
4.	Сушилни за дървен материал с използване на газове, течни или твърди горива/Ф5.1	не повече от 2 камери		1 ABC		2			
		повече от 2 камери - за всяка камера		1 ABC		1			
5.	Помещения за шлифване и полиране на изделия от дървесина/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
6.	Бояджийни, лакозаливни и други подобни помещения за горими материали/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>	1 BC				1		
7.	Помещения за изготвяне и ремонт на горими изделия и амбалаж/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
8.	Помещения за изготвяне на изделия и детайли с използване на горими материали (пластмаси, полиетилен, полиуретан и др.)/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>	2 ABC				1		
9.	Химически производства, свързани с обработка на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m <sup>2</sup>	2 BC				1	1-тежък тип	1 бр. BC за помещение
10.	Помещения за бутилки с ГТ/Ф5.2	100 m <sup>2</sup>	2 BC					1-тежък тип	
11.	Помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m <sup>2</sup>	2 BC				1	1-тежък тип	1 бр. BC за помещение
12.	Екстракционни, ректификационни и реакторни помещения/Ф5.1	на съоръжение		1 BC				1-тежък тип	1 бр. BC за помещение

13.	Помещения с горивни уредби/Ф5.1.									
	а) на течно гориво	на уредба	1 ВС				1	1-тежък тип		
	б) на газообразно гориво	на уредба		1 ВС				1-тежък тип		
14.	Компресорни за ГГ/Ф5.1	на два компресора	2 ВС	1 ВС				1-тежък тип		
15.	Кислородни станции/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>			1			1-тежък тип		
16.	Ацетиленови станции/Ф5.1	100 m <sup>2</sup>	1 ВС					1-тежък тип		
17.	Водородни станции/Ф5.1	100 m <sup>2</sup>	1 ВС					1-тежък тип		
18.	Помещения за приготвяне на бои, лакове, лепила и други подобни смеси с използване на ЛЗТ и ГТ /Ф5.1	150 m <sup>2</sup>		1 ВС			1	1-тежък тип		1 бр. ВС за помещение
19.	Сушилни към помещения за боядисване/Ф5.1	за всяко съоръжение			1					
20.	Участъци за промивка, обезмасляване на изделия и детайли с ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>		1 ВС			1	1-тежък тип		
21.	Помещения за металопокрития с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>		1 ВС			1	1-тежък тип		
22.	Помещения за приготвяне и извършване на пропитка със състави, представляващи ЛЗТ и ГТ /Ф5.1	150 m <sup>2</sup>	2 ВС				1	1-тежък тип		
23.	Помещения за консервация с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m <sup>2</sup>	2 АВС				1	1-тежък тип		

24.	Производства, свързани с употреба на метален натрий, алуминий и др. под./Ф5.1	150 m <sup>2</sup>		1 D				1-тежък тип		
25.	Бояджийни, полировъчни и други подобни помещения в металообработващи обекти (алкални и алкалоземни метали)/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>		2 D					1 бр. на 500 m <sup>2</sup>	
26.	Също, по конвейерен метод на боядисване/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 D	1 D						1 бр. D за помещение
27.	Монтажни и изпитвателни помещения в автомобилни, ремонтни и други подобни предприятия/Ф5.1	300 m <sup>2</sup>	2 ABC				1	1-тежък тип		
28.	Монтажни и ремонтни сгради и помещения за техническо обслужване на самолети и хеликоптери/Ф5.1	300 m <sup>2</sup>			2		1	1-тежък тип	1	
29.	Помещения за производство, ремонт и монтаж на радио-, телевизионни и други видове електронни елементи и детайли/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>			2					
30.	Ковашки и пресови производства/Ф5.1, работещи със:									
	а) твърдо гориво	1000 m <sup>2</sup>		1 ABC		2				
	б) течно гориво	на всяка инсталация	1 BC				1	1-тежък тип		
	в) горим газ	на всяка инсталация		1 BC				1-тежък тип		
31.	Прокатни производства/Ф5.1	1000 m <sup>2</sup>	1 ABC			1				
32.	Леярски производства/Ф5.1	1000 m <sup>2</sup>		1 ABC	1			1-тежък		



ДВ, бр. 89 от 2014 г.)										
44.	Електроремонтни помещения/Ф5.1	100 m <sup>2</sup>	1 ABC		1					
45.	Помещения с маслени трансформатори, токоизправители и други подобни маслонапълнени съоръжения/Ф5.1	100 m <sup>2</sup>		2 BC						
46.	Помещения за КИП, командни пултове/Ф5.1	100 m <sup>2</sup>			2					
47.	Производство на стоманобетонни елементи и строителни продукти; бетонови възли/Ф5.1	1500 m <sup>2</sup>	1 ABC			1				
48.	Производство на целулоза/Ф5.1:									
	а) дървораздробяване	на всяка машина	1 ABC			1				
	б) за обработка на целулозата (с изключение на мокрите процеси)	300 m <sup>2</sup>	1 ABC			1				
49.	Производство на хартия:									
	а) машинни зали/Ф5.1	300 m <sup>2</sup>	1 ABC			1				
	б) помещения за оформяне/Ф5.1	500 m <sup>2</sup>	1 ABC			1				
50.	Текстилни предприятия/Ф5.1									
	а) шивачни	500 m <sup>2</sup>	2 ABC		1	1				
	б) предачни	500 m <sup>2</sup>	2 ABC		1	1				
	в) сушилни	500 m <sup>2</sup>		1ABC	1	1				

	г) багрилни	500 m <sup>2</sup>	1 ABC		1	1			
51.	Производство на стъклени и порцеланови изделия:								
	а) стъклопроизводство/Ф5.1	1000 m <sup>2</sup>	3 ABC		1			1-тежък тип	
	б) стъклоопаковка/Ф5.1	500 m <sup>2</sup>	1 ABC			2			
	в) порцеланови изделия и опаковка/Ф5.1	500 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
52.	Керамични предприятия, работещи на твърдо гориво/Ф5.1	1000 m <sup>2</sup>			1	1			
53.	Също, работещи със:								
	а) течно гориво	за всяка пещ		1 BC			1		
	б) газ	за всяка пещ		2 BC					
54.	Циментови производства/Ф5.1:								
	а) производствени и други сгради, в които се работи с течно гориво	500 m <sup>2</sup>		2 BC			1		
	б) производствени и други сгради, в които се работи с горим газ	500 m <sup>2</sup>		3 BC					
	в) опаковка на продукцията	500 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
55.	Гаражи/Ф5.2	400 m <sup>2</sup>	2 ABC					1	
56.	Открити площадки за автомобили/Ф5.2 – самостоятелни или на територията на обекти от класове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5 с площ:								
	а) от 200 до 1000 m <sup>2</sup>	на площадка	1 ABC	1ABC				1	

	б) над 1000 m <sup>2</sup>	на всеки 1000 m <sup>2</sup>	1 ABC	1ABC				1		1 ABC за площадка
57.	Трамвайни и тролейбусни паркове/Ф5.1	500 m <sup>2</sup>		2 ABC						
58.	Автоснабдителни станции/Ф5.3									
	а) за сградата	50 m <sup>2</sup>	1 ABC				1	1-тежък тип		
	б) до 4 колонки		2 BC				1	1-тежък тип		
	в) от 4 до 7 колонки		3 BC				1	2-тежък тип		
	г) над 7 колонки		5 BC				2	3-тежък тип		1 BC
	д) за резервоара с газ		1 BC	2 BC				1-тежък тип		
59.	Локомотивни депа за:									
	а) дизелови локомотиви/Ф5.1	на 5 локомотива		3 ABC			1	1-тежък тип		1 бр. ABC на депо
	б) електровози/Ф5.1	също		2 ABC						1 бр. ABC на депо
60.	Обогатителни производства за:									
	а) надземни сгради/Ф5.1	1000 m <sup>2</sup>	2 ABC				1			
	б) сортировка и дробилни отделения/Ф5.1	500 m <sup>2</sup>	1 ABC				1			
	в) сушилни отделения/Ф5.1	300 m <sup>2</sup>	1 ABC				1			
	г) флотационни отделения/Ф5.1	300 m <sup>2</sup>	1 ABC							



	д) помещения за ремонт и зареждане на бензинови и акумулаторни лампи/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>	1 ABC				1			
61.	Брикетни производства/Ф5.1	500 m <sup>2</sup>	1 ABC				2			
62.	Котелни:									
	а) за твърдо гориво/Ф5.1	на всеки котел	1 ABC				1			
	б) за течно гориво/Ф5.1	на всеки котел	1 BC					1	1-тежък тип	
	в) за газообразно гориво/Ф5.1	на всеки котел	1 BC	1 BC					1-тежък тип	
63.	Естакади за подаване на въглища/Ф5.1	на 100 m					1			
64.	Помещения за вентилация и отопление/Ф5.1	на помещение	1 ABC							
65.	Трансформаторни постове/Ф5.1									
	а) комплектни и отделно стоящи	за трансформаторен пост		1 BC	1					
	б) в сгради и пристроени, за помещенията на трансформаторите	за помещение		1 BC						
	в) в сгради и пристроени, за ЗРУ средно напрежение	20 m <sup>2</sup>	1 BC		1					
	г) в сгради и пристроени, за ЗРУ ниско напрежение до 1000 V	20 m <sup>2</sup>			1					
66.	Закрити и открити разпределителни уредби до 1000 V/Ф5.1	на 50 m			1					
67.	Машинни зали на електрически централи:									
	а) турбогенератори/Ф5.1	на генератор		1 ABC	1					1
	б) кондензаторни помещения/Ф5.1	на помещение		1 BC	1					

	в) командни зали и пултове за управление/Ф5.1	на зала			2				
	г) кабелни етажи (простори)/Ф5.1	на помещение	2 ABC						
	д) кабелни тунели/Ф5.1	на 100 m		2 ABC					
68.	Закрити разпределителни уредби на трансформаторни подстанции:								
	а) закрити трансформаторни площадки и уредби за високо напрежение/Ф5.1	на площадка/ уредба		2ABC	2			1	
	б) клетки (килии) за маслонапълнени трансформатори за собствени нужди и устройства за изкуствен звезден център/Ф5.1	на клетка		1ABC					
	в) ЗРУ Ср.Н, партерен (долен) етаж/Ф5.1	на 20 m от дължината на уредбата			2				
	г) ЗРУ Ср.Н, първи (горен) етаж/Ф5.1	на 20 m от дължината на уредбата			3				
	д) комплектни разпределителни уредби/Ф5.1	на 20 m от дължината на уредбата			2				
	е) кабелни помещения/Ф5.1	на 100 m <sup>2</sup>		1ABC	1				
	ж) командни и релейни зали/Ф5.1	на 50 m <sup>2</sup>			1				
69.	Открити разпределителни уредби на трансформаторни подстанции	за уредба		1 BC	2			1-тежък тип	1 BC
70.	Помещения за ремонт, регенериране на масла, сушене на трансформатори и др. под.:								

	а) маслорегенерационни/Ф5.1	на апарат		1 ВС						1 ВС
	б) помещения за центрофугиране и филтърпресоване на масла/Ф5.1	на помещение		1 ВС			1			
71.	Помещение за зареждане и съхранение на киселинни и алкални акумулатори/Ф5.1	на 150 m <sup>2</sup>			2					
72.	Помещения за агрегати за електрическа енергия/Ф5.1:									
	а) с дизелово гориво;	на агрегат	2ABC							
	б) с ЛЗТ	на агрегат	1ABC							
	в) с ГТ	на агрегат	2ABC							
73.	Изпитвателни станции:									
	а) за електродвигатели/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>		1 ABC	1					
	б) за двигатели с вътрешно горене/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>		1 ABC				1-тежък тип		
74.	Лаборатории, в които се използват ГТ и ЛЗТ/Ф5.1	100 m <sup>2</sup>	1 ВС		1		1	1-тежък тип		
75.	Лаборатории за други цели/Ф5.1	за помещение с площ до 100 m <sup>2</sup>	1ABC		1			1-тежък тип		
76.	Сондажни кули/Ф5.1	на кула		2 ВС			1	2-тежък тип		1
77.	Операторни помещения, командни зали и др. под./Ф5.1	на помещение с площ до 300 m <sup>2</sup>			1					
78.	Наливно-изливни естакади за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на 15 m		1 ВС				2-тежък тип		1 бр. ВС на 100 m
79.	Наливно-изливни естакади за втечнени газове/Ф5.1	на 15 m		1 ВС				2-тежък тип		1 ВС
80.	Площадки на автоналивно-изливни устройства/Ф5.1	400 m <sup>2</sup>		2 ВС			2	1-тежък тип		1 бр. ВС на

										площадка
81.	Наливни колонки за варели и други подобни съдове/Ф5.1	до 4 бр.		2 ВС				1-тежък тип		
82.	Речни и морски пристанища за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на пристан		2 ВС				2-тежък тип		1 ВС
		(пирс)								
83.	Плаващи помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на станция		2 ВС				2-тежък тип		1 ВС
84.	Летища:									
	а) хангари/Ф5.1	между два самолета		2 АВС	2		2	2-тежък тип	1 бр. на хангар	1 бр. АВС на хангар
	б) местостоянки на самолети/Ф5.1	на местостоянка		1 АВС	1			1-тежък тип	1	
	в) съоръжения за загряване на двигателите на самолетите/Ф5.1	на всяко съоръжение		1 АВС	1					
85.	Гардеробни/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>				1				
86.	Полиграфическа промишленост. Помещение с печатащи съоръжения, за подвързия и експедиция на книжни изделия/Ф5.1	300 m <sup>2</sup>	1 АВС		1	1				
87.	Предприятия на кожухарската, обувната промишленост и др. под. (с изключение на помещенията с мокри процеси)/Ф5.1	200 m <sup>2</sup>	2 АВС			1				
88.	Тютюневи и ферментационни заводи, цигарени фабрики/Ф5.1	500 m <sup>2</sup>	2 АВС			2				
89.	Мелници, нишестени производства и производства за фураж/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>	2 АВС			1				

90.	Маслодобивни предприятия/Ф5.1	150 m <sup>2</sup>		1 ABC			1			
91.	Животновъдни сгради/Ф5.4	на една сграда	1 ABC				1			
92.	Птицевъдни сгради/Ф5.4	също	1 ABC				1			
93.	Хранителни кухни за животни, фуражомелки и др. под./Ф5.4	400 m <sup>2</sup>	1 ABC				2		1	
94.	Доилни зали/Ф5.4	на зала	2 ABC				1			
95.	Навеси за селскостопанска техника/Ф5.4	500 m <sup>2</sup>	2 ABC	2 ABC					1-тежък тип	
96.	Строителни обекти									
	а) район на строителната площадка	500 m <sup>2</sup>	1 ABC				1			
	б) вътре в сградите, които се строят	на етаж					1			
	в) при изграждане на промишлени комини	на комин	4 ABC				2			
	г) открити площадки за съхраняване на оборудване	500 m <sup>2</sup>	1 ABC	1 ABC						
	д) закрити временни складове за оборудване	300 m <sup>2</sup>	1 ABC				1			
	е) при полагане на хидроизолация с битум	1000 m <sup>2</sup>	1 ABC					1		
	ж) фургони на строителните площадки	на фургон	1 ABC							
	з) временни канцеларии, общежития и др. под.	150 m <sup>2</sup>	1 ABC				1			
97.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.1	на фургон (контейнер)	1 ABC							

98.	Производство на хранителни продукти/Ф5.1	300 m <sup>2</sup>			1	1			
99.	Хладилници и хладилни инсталации/Ф5.1	200 m <sup>2</sup>	2 ABC			2			
II.	ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ								
1.	Административни сгради:								
	а) коридорна система/Ф4	на 60 m	1 ABC		1	1			
	б) некоридорна система/Ф4	на етаж	1 ABC		1	1			
2.	Архивни, касови, проектантски помещения и др. под./Ф2.1	100 m <sup>2</sup>			1				
3..	Телефонни централи/Ф4.2	100 m <sup>2</sup>			2				
4.	Пощенски станции/Ф3.4:								
	а) коридорна система	на 60 m	1 ABC		1	1			
	б) некоридорна система	на етаж	1 ABC		1	1			
5.	Радиовъзли и радиотелеграфни апаратни/Ф4.2	на помещение с площ до 300 m <sup>2</sup>			1				
6.	Електронноизчислителни центрове/Ф4.2	100 m <sup>2</sup>			2				
7.	Телевизионни и радиостудия/Ф4.2	100 m <sup>2</sup>			1	1			
8.	Хотели, почивни домове, хижи и др. под./Ф1.2:								
	а) коридорна система	на 60 m	1 ABC		1	1			
	б) некоридорна система	на етаж	1 ABC		1	1			

9.	Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и социалните грижи/Ф1.1:								
	а) коридорна система	на 60 m			1	1			
	б) некоридорна система	на етаж			1	1			
10.	Електролечебни, рентгенови кабинети и др. под./Ф1.1	на кабинет			1				
11.	Дезинфекционни помещения/Ф1.1	на помещение	1 ABC				1		
12.	Складове към лечебни заведения:								
	а) за лекарства и препарати, за ЛЗТ и ГТ/Ф5.2	50 m <sup>2</sup>	1 BC				1	1-тежък тип	
	б) за постелъчни и други горими материали/Ф5.2	на помещение	1 ABC			1			
13.	Аптеки/Ф3.1	100 m <sup>2</sup>	1 ABC		1	1			
14.	Сгради за обществено обслужване в областта на образованието/Ф4:								
	а) коридорна система	на 60 m	1		1	1			
	б) некоридорна система	на етаж	1		1	1			
15.	Учебни кабинети, в които се използват ЛЗТ и ГТ/Ф4.1	на кабинет	1 ABC					1-тежък тип	
16.	Библиотеки, читални и др. под./Ф2.1	150 m <sup>2</sup>			1	1			
17.	Работилници в учебни заведения:								
	а) дърводелни/Ф5.1	на помещение	1 ABC			1			
	б) металообработващи/Ф5.1	на помещение	1 ABC			1		1-тежък тип	

	в) шивални, книговезни и др. под./Ф5.1	на помещение	1 ABC		1	1			
18.	Закрити физкултурни зали/Ф2.1	на зала				1			
19.	Помещения за съхраняване на спортно имущество/Ф5.2	150 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
20.	Общежития и пансиони за учащи/Ф1.2	на етаж	1 ABC			1			
21.	Общежития за лишени от свобода/Ф1.2								
	а) коридорна система	на 60 m		1		1	1		
	б) некоридорна система	на етаж		1		1	1		
22.	Сгради за административно обслужване и за обществено ползване в областта на услугите								
	а) коридорна система/Ф3.4	на 60 m	1 ABC		1	1			
	б) некоридорна система/Ф3.4	на етаж	1 ABC		1	1			
23.	Детски заведения/Ф1.1	на етаж	1 ABC			1			
24.	Художествени галерии, музеи, изложбени зали и др. под./Ф2.1	150 m <sup>2</sup>			1	1			
25.	Преместваеми обекти с гъвкаво покритие	400 m <sup>2</sup>	2 ABC			2		1-тежък тип	
26.	Читалища, обществени и културни клубове, дискотеки, казина и др. под. без сцени/Ф2.1	400 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
27.	Помещения с култово и религиозно предназначение/Ф3.5	300 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
28.	Театрални зали, кинозали и концертни зали, читалища и др. под. със сцени/Ф2.1:								



	а) за сцената	за всеки джоб	1 ABC	1 ABC	1	1			
	б) помещения за декори	50 m <sup>2</sup>	1 ABC		1	1			
	в) помещения за артисти	на етаж	1 ABC			1			
	г) осветителни галерии	20 m	1 ABC		1				
	д) прожекционни и спомагателни помещения	на комплекс	1 ABC		1				
	е) вестибюли, фойета и др. под.	на етаж	1 ABC			1			
29.	Конферентни зали/Ф2.1	100 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
30.	Зали и фойета, използвани за изложения с щандове:								
	а) коридорен тип/Ф2.1	20 m	1 ABC			1			
	б) тип фойе/Ф2.1	100 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
31.	Спортни зали/Ф2.1	500 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
32.	Стадиони/Ф2.1	1000 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
33.	Стрелбища/Ф2.1	150 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
34.	Художествени, фотографски ателиета и др. под./Ф2.2	150 m <sup>2</sup>	1 ABC		1		1		
35.	Шивални помещения, общарски помещения и др. под./Ф3.5	150 m <sup>2</sup>	1 ABC		1	1			
36.	Ателиета за химическо чистене, боядисване и др. под./Ф3.5	150 m <sup>2</sup>	1 ABC				1		

37.	Гладачни, сушилни/Ф3.5	150 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
38.	Хлебопекарни:								
	а) на твърдо гориво/Ф5.1	на пещ	1 ABC			1			
	б) на течено гориво/Ф5.1	на пещ	1 BC				1		
	в) на газ/Ф5.1	на пещ	1 BC	1 BC					
	г) на електричество/Ф5.1	на пещ	1 ABC		1				
39.	Столове, ресторанти/Ф3.2	300 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
40.	Кухни:								
	а) на твърдо гориво/Ф3.2	150 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
	б) на електричество/Ф3.2	също			1	1			
	в) на течено гориво/Ф3.2	също		1 BC			1		
	г) на газ/Ф3.2	също		2 BC					
41.	Супермаркети и универсални магазини/Ф3.1	200 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
42.	Магазини за текстил, обувки, галантерия, кожарски изделия и др. под./Ф3.1	100 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
43.	Книжарници/Ф3.1	100 m <sup>2</sup>			1	1			
44.	Магазини за бои, лакове, разтворители и други видове ЛЗТ/Ф3.1	100 m <sup>2</sup>		1 ABC			1		
45.	Магазини за спиртни напитки/Ф3.1	100 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
46.	Магазини за пиротехнически изделия	100 m <sup>2</sup>	1 ABC		1	1			

47.	Сладкарници, закусвални и др. под./Ф3.2	150 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
48.	Помпени станции за вода/Ф5.1	на станция		1 BC					
49.	Помещения за въводни устройства и главни разпределителни електрически табла	на помещение	1 ABC						
50.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.1	на фургон (контейнер)	1 ABC						
51.	Панаирни палати/Ф2.2	500 m <sup>2</sup>	1 ABC		1	1			
III.	ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ/Ф5								
1.	Помещения за съхраняване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.2	200 m <sup>2</sup>		2 BC			2	2-тежък тип	
2.	Складове за горими химикали/Ф5.2	200 m <sup>2</sup>		1 ABC			1	1-тежък тип	
3.	Складове за киселини/Ф5.2	300 m <sup>2</sup>	1 ABC						
4.	Складове за калциев карбид/Ф5.2	100 m <sup>2</sup>	1 ABC						
5.	Складове за текстил, хартия и други подобни горими материали/Ф5.2	300 m <sup>2</sup>	2 ABC			2			
6.	Складове за въглища/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>	2 ABC			2			
7.	Складове за хранителни продукти/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>	2 ABC			2			
8.	Вещеви складове/Ф5.2	200 m <sup>2</sup>		1 ABC		2			
9.	Складове за техническо имущество, резервни части и детайли/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>	1 ABC		1	1			

10.	Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
11.	Складове за горими материали/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>	2 ABC			1			
12.	Складове за зърнени храни и брашно/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>	1 ABC			2			
13.	Складове за бутилки със сгъстени и втечнени горими газове/Ф5.2	200 m <sup>2</sup>	1 BC	2 BC				1-тежък тип	
14.	Складове за целулоза/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>		1 ABC		2			
15.	Складове за стъкло и за изделия от стъкло в горима опаковка/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>	1 ABC			2			
16.	Складове за всички видове влакна/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>		1 ABC		2			
17.	Складове за кожени, каучукови и пластмасови изделия/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>		1 ABC		2			
18.	Складове за кибрит/Ф5.2	150 m <sup>2</sup>	1 ABC			2			
19.	Закрити складове за тревен фураж/Ф5.4	600 m <sup>2</sup>				2			
20.	Навес за селскостопанска техника и материали/Ф5.4	500 m <sup>2</sup>	1 ABC			1			
21.	Навес за автомобили и строителна техника и материали/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>	2 ABC			1			
22.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.2	на фургон (контейнер)	1 ABC						
IV.	ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ/СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ								

1.	Складове за коноп, хартия и др./Ф5.2	500 m <sup>2</sup>		2 ABC					
2.	Складове за дървесни отпадъци/Ф5.2	600 m <sup>2</sup>		2 ABC					
3.	Складове за дървен и пластмасов амбалаж/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>		2 ABC					
4.	Складове за каменни въглища/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>		2 ABC					
5.	Складове за дървен материал/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>	1 ABC	2 ABC					
6.	Складове за сено, слама и други видове фураж/Ф5.4	600 m <sup>2</sup>		2 ABC					
7.	Складове за горими материали в горима опаковка/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>		2 ABC					
8.	Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>		2 ABC					
9.	Складове за машини и съоръжения/Ф5.2	500 m <sup>2</sup>		2 ABC					
10.	Фургони и офис-контейнери	на фургон (контейнер)	1 ABC						
11.	Складове с открити резервоари или бутилкови инсталации с вместимост над 1000 l, обслужващи котелни помещения		1 BC	2 BC				1-тежък тип	

*Забележки:*

1. За помещения с автоматична ПГИ не се изискват возими пожарогасители.
2. При определяне на средствата за гасене освен общата застроена площ се отчита и площта на отделните етажи, заети с различни производствени процеси.
3. Помещения, съоръжения и инсталации, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходните на тях по пожарна опасност.
4. Пожарогасители, заредени с прах от клас „ABC”, се използват за гасене на горими твърди, течни и газообразни вещества и материали.

5. Пожарогасители, заредени с прах от клас „BC”, се използват за гасене на горими течни и газообразни вещества и материали.

6. Добавките, използвани в пожарогасителите на водна основа, са пенообразуватели тип AFFF или FFFP.

7. Разрешава се за строежи от класове Ф1 - Ф4 със застроена етажна площ, по-малка от 100 m<sup>2</sup>, да се осигурява на всеки етаж по един прахов пожарогасител 6 kg, зареден с прах от клас „ABC”, а за едноетажни строежи от същите класове със застроена площ, по-малка от 12 m<sup>2</sup> - един прахов пожарогасител 1 kg, или по-голям, или един пожарогасител с въглероден диоксид 2 kg.

8. Разрешава се използването на пожаротехнически средства, съответстващи на европейски и международни стандарти, както следва:

а) носими пожарогасители с прах, с въглероден диоксид и на водна основа – съгласно БДС EN 3 „Пожарогасители носими” и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители”;

б) возими пожарогасители с прах и с въглероден диоксид - съгласно БДС EN 1866 „Пожарогасители возими” и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители”;

в) противопожарни одеяла - съгласно БДС EN 1869 „Противопожарни одеяла”.

9. Разрешава се използването на гасителни средства, съдържащи се в носимите и возимите пожарогасители, съответстващи на европейски и международни стандарти, както следва:

а) пенообразуватели - съгласно БДС EN 1568 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели”;

б) пожарогасителен прах - съгласно БДС EN 615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D/”;

в) въглероден диоксид - съгласно БДС EN 25923 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден двуокис”.

10. Допуска се замяната на един вид пожарогасител с друг, както следва:

а) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с пожарогасител с халон 4 kg (или повече);

б) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с прахов пожарогасител 3 kg (или повече) с клас на праха BC или ABC;

в) пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с прахов пожарогасител 12 kg с клас на праха ABC (с изключение на пожарогасителите на водна основа за помещенията по т. II.40);

г) прахов пожарогасител 6 kg с прахов пожарогасител 12 kg със същия клас на праха;

д) един пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с два пожарогасителя на водна основа с вместимост по 6 l, предназначени за същите класове пожари и разположени един до друг;

е) за помещенията по т. II.40 – пожарогасител на водна основа за пожари B с пожарогасител на водна основа за пожари клас F, със същата вместимост.

11. За неотопляеми обекти и помещения изискващите се пожарогасители на водна основа се заменят с прахови пожарогасители 12 kg с клас на праха ABC.”