

**ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ
ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ, АВАРИИ И ПОЖАРИ**

В/ЪВ _____, обект _____, с адрес _____
/име на фирма/ /вид на обекта/ /адрес на обекта/

**НА ОСНОВАНИЕ чл. 6 т. 1 от НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1
ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ**

НАРЕЖДАМ:

1. Пожарната и аварийна безопасност да се организира и осигурява от управителя и активното съдействие на целия личен състав;
2. Тютюнопушенето да става само на определените за целта места;
3. Собствениците, ръководителите и личния състав са длъжни да познават и да могат да работят с осигурените в обекта противопожарни уреди и съоръжения;
4. Не се разрешава заключване на вратите по пътя за евакуация, когато в сградите и помещенията пребивават хора;
5. В коридорите, стълбищата и др. пътища за евакуация в сградите не се разрешава складирането на материали и оборудване;
6. В сградите и помещенията не се разрешава:
 - използването и съхраняването в подземните етажи на леснозапалими течности, газове и химикали, в количества, които могат да образуват общо-обемна взривоопасна концентрация;
 - възпрепятстването достъпът до ел. табла, противопожарни уреди, люкове и др. устройства за ръчно управление на противопожарни съоръжения.
7. При експлоатацията, ремонта и поддържането на ел. инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:
 - използване на нестандартни предпазители в ел. Табла;
 - оставянето без наблюдение на включени в ел. мрежа нагревателни уреди;
 - нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията и използването на нестандартни ел. уреди;
8. След приключване на работния ден ел. захранването се изключва централно от прекъсвач с отделени преди прекъсвача денонощни потребители, което да се удостоверява в дневник, в

случай, че обекта е с етажна площ над 100 м2;

9. Огневите работи на непостоянните за целта места да извършват задължително:

- След издаден от ръководителя “Акт за извършване на огневи работи”;
- С изправни уреди и съоръжения и стриктно спазване на необходимите мерки за обезопасяване на района на огневите работи по време и след провеждането им, съобразно актът;

10. Всички противопожарни уреди и съоръжения поставени на дежурство да изправни и обозначени. Същите да се ползват само по предназначение.

Допълнителни разпоредби:

§ 1. Настоящата Инструкция да се направи достояние на целия личен състав и се постави в подходящ вид на видни места в обекта.

§ 2. Изпълнението на указанията в Инструкцията са задължителни, както за целия личен състав, така и за временно пребиваващите на територията на обекта. Нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност.

§ 3. При възникване на пожар или авария незабавно се уведомява Районна служба “Пожарна Безопасност и Защита на Населението” на тел. 112.

Дата: _____ г.

Утвърдил: _____
/ _____ /